

Gorzów Wlkp., dnia 11.06.2024 r.

pieczęć LPWIS w Gorzowie Wlkp.

Znak sprawy:

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W ŻAGANIU**

1. Adres jednostki kontrolowanej: ul. Szprotawska 45A, 68-100 Żagań

2. Data rozpoczęcia kontroli: 19 lutego 2024 r.

Data zakończenia kontroli: 29 marca 2024 r.

3. Kontrolowane komórki organizacyjne PSSE: Sekcja Higieny Komunalnej

4.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem LPWIS – upoważnienie nr [REDAKTOWANE] z dnia 15 lutego 2024 r.:

- [REDAKTOWANE] – kierownik Oddziału Higieny Komunalnej
- [REDAKTOWANE] – starszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej
- [REDAKTOWANE] – asystent Oddziału Higieny Komunalnej
- [REDAKTOWANE] – młodszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej
- [REDAKTOWANE] – asystent Oddziału Higieny Komunalnej
- [REDAKTOWANE] – asystent Oddziału Higieny Komunalnej

4.2. Imię i nazwisko osoby/ osób biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Żaganiu:

- [REDAKTOWANE] – kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
- [REDAKTOWANE] – asystent
- [REDAKTOWANE] – starszy instruktor higieny

5. Podstawa prawna przeprowadzenia czynności kontrolnych: art. 6 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 224) oraz § 1 porozumienia z dnia 28 lipca 2014 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Lubuskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Gorzowie Wlkp. w sprawie powierzenia Lubuskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu sprawowania nadzoru nad państwowymi powiatowymi inspektorami sanitarnymi działającymi na terenie województwa lubuskiego w zakresie realizowanych zadań oraz powierzenia zadań dotyczących wyrażania zgody na wykonywanie dodatkowych zajęć zarobkowych przez państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych i ich zastępców (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2014 r., poz. 1491).

6. Zakres kontroli (w tym przedmiot i okres objęty kontrolą):

Nadzór nad warunkami higieny środowiska:

- organizacja pracy sekcji higieny komunalnej, dokumentowanie prowadzonych działań kontrolnych, prawidłowość prowadzonego postępowania administracyjnego;
- nadzór nad jakością wody do spożycia (m.in. wydawanie ocen o jakości wody, postępowanie w przypadku przekroczeń badanych parametrów, współpraca z przedsiębiorstwami wodociagowymi);
- nadzór nad jakością wody ciepłej w zakresie zapobiegania namnażaniu się bakterii Legionella sp.;
- ocena prawidłowości przeprowadzania kontroli obiektu;
- nadzór nad obiektami użyteczności publicznej na przykładzie losowo wybranej dokumentacji, w tym ocena postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości;
- nadzór nad postępowaniem ze zwłokami i szczątkami ludzkimi;
- rozpatrywanie skarg, wniosków i interwencji.

W obszarze higieny komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żaganiu zatrudnionych jest 3 pracowników zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Imię i Nazwisko	Stanowisko pracy	Wykształcenie/ kierunek	Posiadane specjalizacje i studia podyplomowe	Staż pracy w Państwowej Inspekcji Sanitarnej
1.		starszy Instruktor Higieny	średnie	-	40
2.		asystent	wyższe/ochrona środowiska	Nadzór sanitarno-epidemiologiczny w zdrowiu publicznym	8,5
3.		kierownik	wyższe/biotechnologia i ochrona środowiska	Nadzór sanitarno-epidemiologiczny w zdrowiu publicznym	6,5

Wszyscy pracownicy posiadają uprawnienia do pobierania próbek wody do badań laboratoryjnych.

7. Wyniki kontroli: pion nadzorowy*/~~pion ekonomiczno-administracyjny~~*/~~pion laboratoryjny~~:

- w obszarze Higieny Komunalnej

w zakresie wystąpienia przekroczeń badanych parametrów w wodzie przeznaczonej do spożycia

Została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentacji wodociągów publicznych:

- a) wodociąg publiczny w – ponadnormatywna wartość parametru mikrobiologicznego: bakterie grupy coli.

Administratorem wodociągu jest . PPIS w Żaganiu zawiadomił administratora o poborze próbek wody w zakresie monitoringu parametrów grupy A.

W związku z zakończeniem działań naprawczych przez zarządcę wodociągu publicznego w po warunkowej przydatności wody (bakterie grupy coli poniżej 10 jtk/100 ml) i przywróceniem w dniu 3 lipca 2023 r. przydatności wody do spożycia, PPIS w celu zrealizowania obowiązku wynikającego z § 20 ust. 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w dniu 31 lipca 2023 r. pobrał do badań próbkę wody w punkcie: (sporządzono protokół kontroli oraz protokół pobrania próbki wody).

Badanie ponownie wykazało obecność bakterii grupy coli w punkcie: w liczbie mniejszej niż 3 jtk/100 ml, a więc PPIS w Żaganiu przeprowadził postępowanie administracyjne, wydając w dniu 2 sierpnia 2023 r. decyzję stwierdzając warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi. Administrator wodociągu pisemnie przekazał informację o podjętych działaniach naprawczych, a także zlecił pobranie próbki wody do badań w ramach kontroli wewnętrznej z punktu, w którym wykryto skażenie. Ww. badanie nie wykazało obecności bakterii grupy coli.

PPIS w Żaganiu w dniu 9 sierpnia 2023 r. wydał Ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi stwierdzając przydatność wody do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego w . Dalej Organ wystosował zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej opłatę za czynności wykonane w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz wydał decyzję opłatową.

Realizując obowiązek wynikający z § 20 ust. 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wystosowano zawiadomienie do [REDAKTED] i kolejno upoważnieni przedstawiciele PPIS w Żaganiu pobrali do badań próbkę wody w punkcie: [REDAKTED], sporządzając przy tym protokół kontroli oraz protokół pobrania próbki wody. Wyniki badań wody potwierdziły brak obecności bakterii grupy coli. PPIS w Żaganiu w dniu 26 października 2023 r. wydał Ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi stwierdzając przydatność wody do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego w [REDAKTED]

b) wodociąg publiczny w [REDAKTED] – ponadnormatywna wartość parametru mikrobiologicznego: bakterie grupy coli.

Administratorem wodociągu jest [REDAKTED]. PPIS w Żaganiu zawiadomił administratora o poborze próbek wody w zakresie monitoringu parametrów grupy A z dodatkowym parametrem – mangan.

W dniu 14 listopada 2023 r. upoważnieni przedstawiciele PPIS w Żaganiu pobrali do badań dwie próbki wody w punktach: [REDAKTED] oraz na sieci [REDAKTED] (sporządzono protokół kontroli oraz protokół pobrania próbek wody).

W dniu 16 listopada 2023 r. PPIS w Żaganiu otrzymał sprawozdania z ww. badań, które wykazały obecność bakterii grupy coli w dwóch badanych punktach w ilości mniejszej niż 3 jtk/100 ml. W związku z powyższym PPIS w Żaganiu przeprowadził postępowanie administracyjne, wydając decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Administrator wodociągu w tym samym dniu przystąpił do działań naprawczych, informując o nich pisemnie PPIS w Żaganiu, a po kilku dniach zlecił pobranie dwóch próbek wody do badań w ramach kontroli wewnętrznej z punktów, w których wykryto skażenie. Badania wody zostały wykonane przez akredytowane i zatwierdzone przez właściwego inspektora sanitarnego laboratorium, a uzyskane wyniki jakości wody potwierdziły skuteczność podjętych działań naprawczych.

PPIS w Żaganiu w dniu 4 grudnia 2023 r. wydał Ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi stwierdzając przydatność wody do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego w [REDAKTED].

Wydanie decyzji ustalającej opłatę za czynności wykonane w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, tj. pobrania próbek do badań, zostało poprzedzone zawiadomieniem o wszczęciu postępowania.

W celu zrealizowania obowiązku wynikającego z § 20 ust. 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wystosowano zawiadomienie do [REDAKTED], natomiast poprosił on o przesunięcie badań ze względu na prace techniczne na filtrach. Odstąpienie od kontroli z powyższego względu zostało ujęte w notatce służbowej. Po otrzymaniu wyników badań wody po przeprowadzonych pracach, PPIS w Żaganiu ponownie wystosował zawiadomienie o poborze próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie bakteriologicznym w celu potwierdzenia skuteczności działań naprawczych w związku z zakończonym postępowaniem administracyjnym dotyczącym warunkowej przydatności wody.

Na dzień kontroli jeszcze nie wykonano kontroli w powyższym zakresie.

W dokumentacji znajduje się metryka sprawy oraz komunikaty jakości wody, jak i potwierdzenia odbioru dokumentów przez stronę postępowania.

c) wodociąg publiczny w [REDAKTED] – ponadnormatywna wartość parametru mikrobiologicznego: bakterie grupy coli.

Administratorem wodociągu są [REDAKTED]. PPIS w Żaganiu zawiadomił administratora o poborze próbek wody w celu potwierdzenia skuteczności działań naprawczych w związku z zakończonym postępowaniem administracyjnym i wydaną decyzją z dnia 14 września 2023 r. w sprawie braku przydatności wody do spożycia przez ludzi.

W dniu 14 listopada 2023 r. upoważnieni przedstawiciele PPIS w Żaganiu pobrali do badań próbki wody

w punktach: [REDACTED] (sporządzono protokół kontroli oraz protokół pobrania próbek wody). W obydwu próbkach badanie wykazało obecność bakterie grupy coli w liczbie mniejszej niż 3 jtk/100 ml, zatem PPIS w Żaganiu wydał decyzję administracyjną, stwierdzając warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Administrator wodociągu pisemnie poinformował o podjętych działaniach naprawczych, a kolejnym pismem przekazał wyniki badań wody, które nie wykazały obecności bakterii grupy coli w badanych punktach. Zatem w dniu 20 listopada 2023 r. PPIS w Żaganiu wydał Ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi stwierdzając przydatność wody do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego w [REDACTED]. Dalej Organ sporządził zawiadomienie o wszczęciu postępowania oraz wydał decyzję administracyjną ustalającą opłatę za czynności związane ze sprawowaniem bieżącego nadzoru sanitarnego.

W celu realizacji obowiązku wynikającego z § 20 ust. 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wystosowano zawiadomienie do [REDACTED] i kolejno upoważnieni przedstawiciele PPIS w Żaganiu pobrali do badań próbkę wody w punkcie: [REDACTED], sporządzając przy tym protokół kontroli oraz protokół pobrania próbek wody. Wyniki badań wody potwierdziły spełnienie wymagań ww. rozporządzenia. PPIS w Żaganiu w dniu 26 lutego 2024 r. wydał Ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi stwierdzając przydatność wody do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego w [REDACTED].

d) wodociąg publiczny w [REDACTED] - przekroczenie wartości parametrycznych: żelaza i manganu, jonu amonowego.

Administratorem wodociągu jest [REDACTED]

PPIS w Żaganiu zawiadomił administratora o poborze próbek wody w zakresie monitoringu parametrów grupy B. W dniu 14 listopada 2023 r. upoważnieni przedstawiciele PPIS w Żaganiu pobrali do badań próbkę wody w punkcie zawór czerpalny, woda podawana do sieci, [REDACTED]. W protokole kontroli nr [REDACTED] z dnia 14 listopada 2023 r. w części II, pkt 6 „Zakres przedmiotowy kontroli” wpisano: pobór wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze stacji uzdatniania wody i z sieci wodociągu publicznego w [REDACTED] w ramach monitoringu parametrów grupy B. W dokumentacji widnieją protokoły pobrania i sprawozdania z badań próbki wody pobranej tylko na [REDACTED]. Na protokołach pobrania próbek wody odnotowano – „brak napowietrzania, awaria od 3 dni”.

Po otrzymaniu sprawozdań z powyższych badań, PPIS w Żaganiu przekazał je pocztą elektroniczną do zarządcy wodociągu z prośbą dot. informacji o dacie poboru próbki do badania kontrolnego w związku z przekroczeniem wartości parametrycznych manganu i żelaza. Ponadto sprawozdanie w powyższych badaniach wykazało wartość parametru mętność 1,2 NTU, przy zalecanej do 1,0 NTU oraz przekroczenie wartości parametrycznej jonu amonowego – 0,69 mg/l, przy dopuszczalnym stężeniu 0,5 mg/l. W dokumentacji brak jest komunikatu o pogorszeniu się jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ponadto w dokumentacji widnieje pismo od administratora oraz sprawozdania z badań próbek wody pobranych w dniu 12 października 2023 r. w punktach: [REDACTED] oraz [REDACTED] w zakresie manganu – sprawozdania wykazały przekroczenia ww. parametru.

W dniu 14 grudnia 2023 r. administrator wodociągu pobrał do badań próbki wody z dwóch punktów, tj. [REDACTED] oraz [REDACTED] w zakresie parametrów mangan i żelazo – sprawozdanie z badań nie wykazało przekroczeń wartości parametrycznych ww. parametrów.

Następnie w dniu 29 grudnia 2023 r. PPIS w Żaganiu wydał Ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (znak: [REDACTED]) stwierdzając przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego w [REDACTED], w której przywołał m.in. sprawozdanie z badań nr [REDACTED] z dnia 04 grudnia 2023 r., które wykazało przekroczenia wartości parametrycznych manganu i żelaza oraz podwyższoną wartość parametru mętność (1,2 NTU) i jonu amonowego

(0,69 mg/l).

Ponadto w ww. Ocenie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zostały nieprawidłowo wpisane sprawozdania z badań z dnia 21 grudnia 2023 r. ([REDACTED] oraz [REDACTED]).

Wydanie decyzji ustalającej opłatę za czynności wykonane w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego (w związku z przekroczeniami wartości parametrycznych manganu i żelaza), tj. pobrania próbek do badań, zostało poprzedzone zawiadomieniem o wszczęciu postępowania. Decyzja opłatowa została wydana w związku z przekroczeniami wartości parametrycznych żelaza i manganu (sprawozdanie z badań w ramach nadzoru sanitarnego wykazało również przekroczenie stężenia jonu amonowego oraz mętności).

W dokumentacji znajduje się metryka sprawy.

e) wodociąg publiczny w [REDACTED] - przekroczenie parametru mikrobiologicznego: bakterie grupy coli.

Administratorem wodociągu są [REDACTED]

PPIS w Żaganiu zawiadomił administratora o poborze próbek wody w zakresie monitoringu parametrów grupy A. W dniu 17 października 2023 r. upoważnieni przedstawiciele PPIS w Żaganiu pobrali do badań dwie próbki wody w punktach: [REDACTED]

Po otrzymaniu sprawozdań z powyższych badań, które wykazały przekroczenie wartości parametrycznej bakterii grupy coli w punkcie poboru: [REDACTED] w ilości [REDACTED] PPIS w Żaganiu wystosował pismo do zarządcy wodociągu, w którym zobowiązał administratora do poinformowania odbiorców wody o używaniu wody do spożycia po uprzednim przygotowaniu (do czasu otrzymania wyników badań próbek wody zaplanowanych do poboru na dzień 20 października 2023 r.).

Wyniki badań próbki wody pobranej w dniu 20 października 2023 r. z punktu [REDACTED] odcinek sieci wodociągowej nie wykazały przekroczeń wartości parametrycznej bakterii grupy coli. W związku z powyższym PPIS w Żaganiu w dniu 23 października 2023 r. wydał Ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (znak: [REDACTED]) stwierdzając przydatność wody do spożycia przez ludzi pod względem bakteriologicznym pochodzącej z wodociągu publicznego w [REDACTED]. W ww. ocenie PPIS w Żaganiu przywołał m.in. sprawozdanie z badań nr [REDACTED] z dnia 19 października 2023 r., które wykazało przekroczenie wartości parametrycznej bakterii grupy coli (9 jtk/100 ml).

Wydanie decyzji ustalającej opłatę za czynności wykonane w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, tj. pobrania próbek do badań, zostało poprzedzone zawiadomieniem o wszczęciu postępowania.

W dokumentacji znajduje się metryka sprawy.

w zakresie nadzoru nad ciepłą wodą - skażenia sieci ciepłej wody bakteriami Legionella sp.

Analizę w powyższym zakresie dokonano na podstawie dokumentacji dotyczącej wysokiego skażenia instalacji wewnętrznej ciepłej wody użytkowej w [REDACTED]

W dniu 19 września 2023 r. upoważnieni przedstawiciele PPIS w Żaganiu pobrali do badań dwie próbki ciepłej wody użytkowej w budynku [REDACTED]. W dniu 2 października 2023 r. PPIS w Żaganiu otrzymał drogą elektroniczną sprawozdania z badań, które wykazały wysokie skażenie instalacji wewnętrznej ciepłej wody bakteriami z rodzaju Legionella w dwóch punktach czerpalnych, tj. [REDACTED] parter: 6300 jtk/100 ml [REDACTED] III piętro: 2000 jtk/100 ml. W związku z powyższym PPIS w Żaganiu przeprowadził postępowanie administracyjne.

Do uiszczenia opłaty za czynności związane ze sprawowaniem bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody (decyzja nr [REDACTED] z dnia 16 listopada 2023 r.) został zobowiązany [REDACTED]. Ww. decyzja została dostarczona ze zwrotką do Pełnomocnika-Dyrektora [REDACTED]

Po przeprowadzeniu przez zarządcę obiektu działań naprawczych, w ramach kontroli wewnętrznej została pobrana tylko jedna próbka ciepłej wody użytkowej z punktu: [REDAKTOWANO] III piętro (nie stwierdzono obecności bakterii z rodzaju Legionella). Na podstawie sprawozdania z badań ww. próbek ciepłej wody użytkowej PPIS w Żaganiu w dniu 31 października 2023 r. wydał ocenę jakości ciepłej wody.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zarządca obiektu pismem z dnia 9 lutego 2024 r. przekazał PPIS w Żaganiu kolejne wyniki badań próbek ciepłej wody użytkowej pobranych po trzech miesiącach od zakończenia działań naprawczych, tj. w dniu 25 stycznia 2024 r. z dwóch punktów monitoringowych: [REDAKTOWANO] III piętro (nie wykryto) [REDAKTOWANO] parter (nie wykryto) oraz poinformował o planowanym kolejnym poborze próbek ciepłej wody użytkowej w obiekcie, który zostanie wykonany w miesiącu kwietniu 2024 r.

W dokumentacji widnieje meldunek doraźny i meldunek końcowy oraz metryka sprawy.

Ponadto w dokumentacji stwierdzono brak badań jakości ciepłej wody użytkowej w celu wykrycia bakterii z rodzaju Legionella wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej przez zarządcę obiektu.

Przeanalizowano również dokumentację dotyczącą badań ciepłej wody użytkowej w kierunku wykrywania bakterii z rodzaju Legionella [REDAKTOWANO]

oraz [REDAKTOWANO]

[REDAKTOWANO] – w przedstawionej dokumentacji stwierdzono brak wyników badań jakości ciepłej wody użytkowej wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej przez zarządcę obiektu.

w zakresie prawidłowości pobierania próbek wody do spożycia do badań laboratoryjnych

Ocenę prawidłowości pobierania próbek wody do badań przeprowadzono podczas pobierania próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przez pracowników Sekcji Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żaganiu z wodociągu publicznego w [REDAKTOWANO].

a) wodociąg publiczny w [REDAKTOWANO] – punkt: [REDAKTOWANO]

[REDAKTOWANO] oraz punkt w [REDAKTOWANO]

kran do poboru wody w [REDAKTOWANO] na piętrze (pobór próbek wody w zakresie monitoringu parametrów grupy A z dodatkowym parametrem Enterokoki).

Próbki wody zostały prawidłowo pobrane w obecności przedstawiciela [REDAKTOWANO]

[REDAKTOWANO]. Pojemniki oznaczone zostały w sposób trwały, umożliwiający identyfikację próbek. Próbkobiorcy sprawdzili prowadzone zapisy dot. awarii i napraw oraz zadawali pytania dot. ewentualnych czynników mogących mieć wpływ na jakość wody. Podczas poboru próbek wody z wodociągu publicznego w [REDAKTOWANO] sporządzono protokół pobrania próbek wody nr [REDAKTOWANO], który zawiera m.in. informacje o zakresie badania próbki, temperaturze wody i wartości chloru wolnego zmierzonego na miejscu oraz protokoły kontroli w zakresie pobrania próbek wody;

b) wodociąg publiczny w [REDAKTOWANO] - [REDAKTOWANO], zawór czerpalny [REDAKTOWANO]

oraz [REDAKTOWANO]

kran do poboru wody w [REDAKTOWANO] na parterze.

W przypadku poboru próbki wody z wodociągu publicznego w [REDAKTOWANO] w [REDAKTOWANO] próbkobiorcy odstąpili od poboru z uwagi na przekroczenie dopuszczalnego stężenia chloru wolnego, tj. powyżej 0,3 mg/l. Ww. czynności kontrolne przeprowadzone zostały w obecności przedstawiciela [REDAKTOWANO]

[REDAKTOWANO], a szczegółowe informacje zostały zawarte w protokole z kontroli. Próbkobiorcy na miejscu przeanalizowali elektroniczne zapisy pomiarów chloru wolnego z kilku ostatnich dni, zadawali pytania kierownikowi [REDAKTOWANO] i dążyli do ustalenia przyczyny zmierzonej wartości chloru. Podczas kontroli ustalono, że wymieniony został zawór trójdrożny na pompce dozowanego chloru.

Mając na uwadze zmierzony ponadnormatywny poziom chloru wolnego na [REDAKTOWANO], przedstawiciele PPIS zmierzili również poziom chloru w wyznaczonych punktach zgodności na sieci. Nie stwierdzono ponadnormatywnych poziomów wartości parametrycznej w punktach na sieci.

Wyznaczone punkty poborów próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi umożliwiały stabilizację strumienia wody. Sposób przygotowania próbkobiorców oceniono prawidłowo.

w zakresie prawidłowości przeprowadzenia kontroli obiektu użyteczności publicznej - pływalni

Analizy dokonano uczestnicząc w kontroli krytej pływalni [REDAKTOWANO] przeprowadzonej w dniu 25 marca 2024 r. Zakres przedmiotowy kontroli obejmował ocenę stanu sanitarno-technicznego i higienicznego 2 niecek basenowych (rekreacyjnej, sportowej), brodzika dla dzieci, 2 jacuzzi, zjeżdżalni oraz pomieszczeń przynależnych.

Kontrola została przeprowadzona zgodnie z procedurą Głównego Inspektora Sanitarnego PT/01 „Sposób wykonywania działań w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń”, tj.:

- przed kontrolą pracownicy sekcji Higieny Komunalnej PSSE w Żaganiu zapoznali się z dostępną dokumentacją kontrolowanego obiektu;
- kontrolujący posiadali aktualne dokumenty – legitymacje służbowe, upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wydane na podstawie art. 49 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (upoważnienie nr [REDAKTOWANO] z dnia 22 maja 2023 r.), wcześniej zgodnie z obowiązującymi przepisami kontrolowany otrzymał zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli;
- przystępując do kontroli pracownicy Sekcji Higieny Komunalnej PSSE w Żaganiu przedstawili cel i zakres kontroli;
- obecność w obiekcie udokumentowano dokonując wpisu do książki kontroli;
- w celu oceny stanu sanitarno-technicznego i higienicznego pływalni w obecności osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego podmiotu skontrolowano:
 - dokumentację pływalni w zakresie źródła zaopatrzenia obiektu w wodę, gospodarki ściekowej i odpadami komunalnymi, aktualnych przeglądów klimatyzacji i wentylacji, utrzymania czystości i harmonogramu przeprowadzanych czynności dezynfekcyjnych na pływalni [REDAKTOWANO];
 - strefę wejściową, zaplecze szatniowo-sanitarne, halę basenową, magazyn środków czystości, pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia socjalne dla pracowników, pomieszczenie dozowania środka dezynfekcyjnego, dyżurkę ratowników, pomieszczenie medyczne, magazynek sprzętu sportowego oraz strefę relaksu, w skład której wchodziła sauna aroma, sauna solna, sauna parowa i sucha wraz ze strefą wypoczynku,
 - udostępnienie w widocznym miejscu regulaminu pływalni określającego zasady korzystania z basenu,
 - oznakowanie zakazu palenia tytoniu, wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych,
- przeprowadzono działania edukacyjne;
- wyniki kontroli udokumentowane zostały na prawidłowym formularzu kontroli, wpisano zalecenia;
- protokół sporządzono ściśle według poszczególnych punktów protokołu - podpisany i odebrany przez osobę upoważnioną w dniu 27 marca 2024 r.

w zakresie nadzoru nad postępowaniem ze zwłokami i szczątkami ludzkimi

Oceny sposobu postępowania w przypadku ekshumacji z transportem szczątków powyżej 60 km dokonano na podstawie analizy dokumentacji w sprawie ekshumacji szczątków [REDAKTOWANO] pochowanych na cmentarzu komunalnym w [REDAKTOWANO] celem przeniesienia i pochowania na cmentarzu parafialnym we [REDAKTOWANO].

Powyższa sprawa została wszczęta na wniosek pełnomocnika strony, będącego bratem zmarłego [REDAKTOWANO] o wydanie zezwolenia na ekshumację szczątków.

Do ww. wniosku dołączono: pełnomocnictwo, odpis skróconych aktów zgonu.

We wniosku zawarto informacje dotyczące osób zmarłych i wnioskodawcy, miejsce ponownego pochówku, wykaz członków rodziny uprawnionych do współdecydowania w sprawie ekshumacji wraz ze stopniem

pokrewieństwa do osoby zmarłej, uzasadnienie wniosku, dane zakładu przeprowadzającego ekshumację. W analizowanym wniosku wskazano 2 osoby do współdecydowania w sprawie.

PPIS w Żaganiu wezwał pełnomocnika strony do uzupełnienia wniosku o zgody administratorów cmentarzy na przeniesienie szczątków/zwłok oraz oświadczenia osób posiadających prawo do współdecydowania w sprawie ekshumacji zwłok i ich transport. Powyższe braki uzupełniono.

W aktach sprawy znajdują się zawiadomienia o zebraniu dowodów w sprawie w związku z wnioskiem strony i możliwością zapoznania się z nimi w terminie 7 dni na podstawie art. 10 § 1 i 73 § 1 Kpa.

Jako podstawę prawną decyzji zezwalających na ekshumację, przeniesienie i pochowanie szczątków/zwłok wskazano przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. Decyzja posiada uzasadnienia faktyczne i prawne, pouczenie o prawie wniesienia odwołania oraz o prawie do zrzeczenia się odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania.

W sentencji wydanej decyzji zawarto okres na przeprowadzenie ekshumacji zwłok i szczątków, tj. od 16 października 2023 r. do 15 kwietnia 2024 r. oraz wskazano konkretny zakład pogrzebowy do jej przeprowadzenia i zobowiązano ten zakład do poinformowania PPIS w Żaganiu o dokładnym terminie jej przeprowadzenia. Ponadto wskazano w niej warunki transportu ekshumowanych zwłok/szczątków ludzkich. Decyzja została doręczona pełnomocnikowi wnioskodawcy, pozostałym osobom współdecydującym w sprawie oraz do wiadomości zarządcom cmentarzy i firmie przeprowadzającej ekshumację, za potwierdzeniem odbioru.

W wyznaczonym ustawowo czasie, we wczesnych godzinach rannych przeprowadzono kontrolę ekshumacji zwłok/szczątków [REDAKTOWANE], przeprowadzanych przez [REDAKTOWANE].

[REDAKTOWANE]. Skontrolowano również środek transportu do przewozu zwłok/szczątków ludzkich, który spełniał wszystkie wymagania sanitarne. W trakcie kontroli obecnych było 2 pracowników Sekcji Higieny Komunalnej. Ekshumowane szczątki/zwłoki zostały wydobyte z grobu wraz z trumnami i umieszczone w worku i skrzyniach wybitych blachami. Nieprawidłowości podczas kontroli nie stwierdzono. W protokole z kontroli zawarto informacje dotyczące wyposażenia w środki ochrony osobistej, postępowania z odpadami, procesu dezynfekcji miejsca po ekshumacji.

W aktach sprawy jest sporządzona metryka sprawy.

Przeanalizowano również postępowanie o wyrażenie zgody na ekshumację szczątków:

- [REDAKTOWANE] – decyzja PPIS w Żaganiu z dnia 17 października 2023 r. nr [REDAKTOWANE];
- [REDAKTOWANE] – decyzja PPIS w Żaganiu z dnia 17 października 2023 r. nr [REDAKTOWANE].

Oceny sposobu postępowania w przypadku wydawania pozwoleń na sprowadzenie zwłok z zagranicy w 2024 r. dokonano na podstawie analizy dokumentacji w sprawie sprowadzenia transportem drogowym z Niemiec do Polski urny z prochami zmarłej [REDAKTOWANE].

Powyższa sprawa została wszczęta na wniosek Starostwa Powiatowego w Żaganiu. Do wniosku została dołączona przetłumaczona karta zgonu i pełnomocnictwo dla zakładu pogrzebowego. Opinia pozytywna w sprawie przewozu do Polski urny została wydana na podstawie przepisów ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, w oparciu o wniosek Starosty Powiatu Żagańskiego. W przedmiotowej opinii PPIS w Żaganiu, w podstawie prawnej przytoczył przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydania zezwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich i tym samym określił wszystkie wymagania/warunki związane z transportem urny.

W aktach sprawy znajduje się sporządzona metryka.

Ocena dokumentacji prowadzenia kontroli obiektu użyteczności publicznej oraz sposobu prowadzenia postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w kontrolowanym obiekcie

Analizę dokumentacji kontrolnej przeprowadzono na podstawie zrealizowanych kontroli:

Salon Tatuażu [REDAKTOWANE] (podmiot kontrolowany: [REDAKTOWANE]), protokół kontroli nr [REDAKTOWANE] z dnia 20 listopada 2023 r. –

kontrola w zakresie oceny bieżącego stanu sanitarnego obiektu m. in.: wentylacji/klimatyzacji, postępowania z bielizną czystą i brudną oraz odzieżą osobistą i ochronną, dezynfekcji ogólnej pomieszczeń oraz dezynfekcji i sterylizacji sprzętu i narzędzi, gromadzenia i usuwania odpadów komunalnych i niebezpiecznych, ocena dokumentacji m.in.: umowy/deklaracje na odbiór odpadów, procedura ochrony przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi u ludzi oraz dokumentacja zdrowotna personelu, przestrzeganie zakazu palenia, apteczka pierwszej pomocy, przeprowadzona przez [REDAKTOWANE] – kierownika Sekcji Higieny Komunalnej oraz [REDAKTOWANE] – asystenta Sekcji Higieny Komunalnej (upoważnienie [REDAKTOWANE]). Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości;

Salon Tatuażu [REDAKTOWANE] (podmiot kontrolowany: [REDAKTOWANE]), osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu – [REDAKTOWANE], protokół kontroli nr [REDAKTOWANE] z dnia 18 lipca 2023 r. – kontrola w zakresie oceny bieżącego stanu sanitarnego obiektu m. in. wentylacji/klimatyzacji, postępowania z bielizną czystą i brudną oraz odzieżą osobistą i ochronną, dezynfekcji ogólnej pomieszczeń oraz dezynfekcji i sterylizacji sprzętu i narzędzi, gromadzenia i usuwania odpadów komunalnych i niebezpiecznych, ocena dokumentacji m.in.: umowy deklaracje na odbiór odpadów, procedura ochrony przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi u ludzi oraz dokumentacja zdrowotna personelu, przestrzeganie zakazu palenia, apteczka pierwszej pomocy, przeprowadzona przez [REDAKTOWANE] – asystenta Sekcji Higieny Komunalnej oraz [REDAKTOWANE] – starszego instruktora higieny (upoważnienie [REDAKTOWANE]). Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości;

[REDAKTOWANE] (podmiot kontrolowany: [REDAKTOWANE]), protokół kontroli nr [REDAKTOWANE] z dnia 30 lipca 2023 r. – kontrola w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, gromadzenia i usuwania odpadów komunalnych, stan sanitarno-porządkowego otoczenia obiektu, bieżącego stanu sanitarno-higienicznego obiektu w tym wentylacji/klimatyzacji oraz stanu sanitarno-higienicznego pokoi mieszkalnych i zaplecza hotelu, w tym postępowanie z bielizną brudną i czystą oraz postępowanie z odzieżą ochronną i osobistą, ocena dokumentacji, tj.: umowy, deklaracje, protokoły przeglądów kominiarskich, apteczka pierwszej pomocy, przestrzeganie zakazu palenia, przeprowadzona przez p. [REDAKTOWANE] – kierownika Sekcji Higieny Komunalnej oraz [REDAKTOWANE] – starszego instruktora higieny (upoważnienie [REDAKTOWANE]). Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości;

Hotel [REDAKTOWANE] (podmiot kontrolowany: [REDAKTOWANE]), protokół kontroli nr [REDAKTOWANE] z dnia 30 maja 2023 r. – kontrola w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, gromadzenia i usuwania odpadów komunalnych, stanu sanitarno-porządkowego otoczenia obiektu, bieżącego stanu sanitarno-higienicznego obiektu w tym wentylacji/klimatyzacji oraz stanu sanitarno-higienicznego pokoi mieszkalnych i zaplecza hotelu, w tym postępowanie z bielizną brudną i czystą oraz postępowanie z odzieżą ochronną i osobistą, ocena dokumentacji, tj.: umowy, deklaracje, protokoły przeglądów kominiarskich, apteczka pierwszej pomocy, przestrzeganie zakazu palenia, przeprowadzona przez [REDAKTOWANE] – asystenta Sekcji Higieny Komunalnej oraz [REDAKTOWANE] – starszego instruktora higieny (upoważnienie [REDAKTOWANE]). Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości;

Hotel [REDAKTOWANE] (podmiot kontrolowany: [REDAKTOWANE]), protokół kontroli nr [REDAKTOWANE] z dnia 15 grudnia 2023 r. – kontrola w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, gromadzenia i usuwania odpadów komunalnych, stanu sanitarno-porządkowego otoczenia obiektu, bieżącego stanu sanitarno-higienicznego obiektu w tym wentylacji/klimatyzacji oraz stanu sanitarno-higienicznego pokoi mieszkalnych i zaplecza hotelu, w tym postępowanie z bielizną brudną i czystą oraz postępowanie z odzieżą ochronną i osobistą, ocena dokumentacji, tj.: umowy, deklaracje, protokoły przeglądów kominiarskich, apteczka pierwszej pomocy, przestrzeganie zakazu palenia, przeprowadzona przez [REDAKTOWANE] – kierownika Sekcji Higieny Komunalnej oraz [REDAKTOWANE] – asystenta Sekcji Higieny Komunalnej (upoważnienie [REDAKTOWANE]). Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Wydano doraźne zalecenia, które ujęto w części III w pkt 4 protokołu kontroli;

██████████ (podmiot kontrolowany: ██████████),
██████████), protokół kontroli nr ██████████ z dnia 18 maja 2023 r. – kontrola w zakresie oceny bieżącego stanu sanitarnego obiektu m. in.: wentylacji/klimatyzacji, postępowania z bielizną czystą i brudną oraz odzieżą osobistą i ochronną, dezynfekcji ogólnej pomieszczeń oraz dezynfekcji przyborów i sterylizacji przyborów kosmetycznych, gromadzenia i usuwania odpadów komunalnych i niebezpiecznych, ocena dokumentacji dotyczącej ww. zagadnień m.in.: umowy/deklaracje, procedura ochrony przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi u ludzi, dokumentacja zdrowotna personelu, przestrzeganie zakazu palenia, apteczkę pierwszej pomocy, przeprowadzona przez ██████████ – asystenta Sekcji Higieny Komunalnej oraz p. ██████████ - kierownika Sekcji Higieny Komunalnej (upoważnienie nr ██████████ z dnia 18 maja 2023 r.);

Salon Kosmetyczny, ██████████ (podmiot kontrolowany: ██████████),
██████████), protokół kontroli nr ██████████ z dnia 29 sierpnia 2023 r. – kontrola w zakresie oceny bieżącego stanu sanitarnego obiektu m.in.: wentylacji/klimatyzacji, postępowania z bielizną czystą i brudną oraz odzieżą osobistą i ochronną, dezynfekcji ogólnej pomieszczeń oraz dezynfekcji przyborów fryzjerskich i kosmetycznych, sterylizacji przyborów mogących naruszyć ciągłość tkanek, gromadzenia i usuwania odpadów komunalnych i niebezpiecznych, ocena dokumentacji dotyczącej ww. zagadnień m.in.: umowy/deklaracje, procedura ochrony przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi u ludzi, dokumentacja zdrowotna personelu, przestrzeganie zakazu palenia, apteczkę pierwszej pomocy, przeprowadzona przez ██████████ – kierownika Sekcji Higieny Komunalnej oraz ██████████ – starszego instruktora higieny (upoważnienie nr ██████████ z dnia 29 sierpnia 2023 r.). Podczas kontroli wskazano doraźne zalecenia, które odnotowano w części III w pkt 4 protokołu, dotyczące doposażenia stanowiska do mycia rąk w podajnik na ręczniki jednorazowe oraz wskazano opisanie myjki ultradźwiękowej i wianienki do przeprowadzenia dezynfekcji narzędzi wielorazowych płynami dezynfekcyjnymi w stosowany preparat, podpis osoby sporządzającej płyn, datę sporządzenia roztworu, stężenie roztworu, czas dezynfekcji;

Salon ██████████ (podmiot kontrolowany: ██████████),
██████████), protokół kontroli nr ██████████ z dnia 24 stycznia 2023 r. – kontrola w zakresie oceny bieżącego stanu sanitarnego obiektu m.in.: wentylacji/klimatyzacji, postępowania z bielizną czystą i brudną oraz odzieżą osobistą i ochronną, dezynfekcji ogólna pomieszczeń oraz dezynfekcji przyborów wykorzystywanych podczas świadczonych usług, gromadzenia i usuwania odpadów komunalnych i niebezpiecznych, ocena dokumentacji dotyczącej ww. zagadnień m.in.: umowy/deklaracje, procedura ochrony przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi u ludzi, dokumentacja zdrowotna personelu, przestrzeganie zakazu palenia, apteczka pierwszej pomocy, przeprowadzona przez ██████████ – asystenta Sekcji Higieny Komunalnej oraz ██████████ – asystenta Sekcji Higieny Komunalnej (upoważnienie nr ██████████ z dnia 24 stycznia 2023 r.);

Salon ██████████ (podmiot kontrolowany: ██████████),
██████████), protokół kontroli nr ██████████ z dnia 12 lutego 2024 r. – kontrola w zakresie oceny bieżącego stanu sanitarnego obiektu m.in.: wentylacji/klimatyzacji, postępowania z bielizną czystą i brudną oraz odzieżą osobistą i ochronną, dezynfekcji ogólna pomieszczeń oraz dezynfekcji przyborów wykorzystywanych podczas świadczonych usług, gromadzenia i usuwania odpadów komunalnych i niebezpiecznych, ocena dokumentacji dotyczącej ww. zagadnień m.in.: umowy/deklaracje, procedura ochrony przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi u ludzi, dokumentacja zdrowotna personelu, przestrzeganie zakazu palenia, apteczka pierwszej pomocy, przeprowadzona przez ██████████ – kierownika Sekcji Higieny Komunalnej oraz ██████████ – asystenta Sekcji Higieny Komunalnej (upoważnienie nr ██████████ z dnia 12 lutego 2024 r.). Podczas kontroli przeprowadzono działania edukacyjne, które zapisano w doraźnych zleceniach, uwagach, wnioskach - w części III w pkt 4 protokołu kontroli, które dotyczyły utrzymywania właściwej temperatury ciepłej wody w instalacji wewnętrznej oraz unikania stagnacji wody w celu zapobiegania rozwojowi bakterii Legionella w instalacji. Ponadto poinformowano o konieczności przeprowadzania regularnych przeglądów wentylacji w pomieszczeniach lokalu;

Komunalnej (upoważnienia [REDAKTOWANE]). Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości, które odnotowano w części III pkt 3 protokołu, natomiast w części III pkt 4 wydano doraźne zalecenia. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie opłaty za czynności kontrolne przeprowadzone w dniu 28 lutego 2023 r. oraz wydano decyzję płatniczą. W aktach sprawy znajduje się protokół kontroli sprawdzającej usunięcie nieprawidłowości oraz wykonanie zaleceń ujętych w protokole kontroli nr [REDAKTOWANE] z dnia 28 lutego 2023 r.;

– [REDAKTOWANE] (podmiot kontrolowany: [REDAKTOWANE]), protokół kontroli nr [REDAKTOWANE] z dnia 17 stycznia 2023 r. – kontrola w zakresie oceny bieżącego stanu sanitarnego obiektu m.in.: wentylacji/klimatyzacji, postępowania z bielizną czystą i brudną oraz odzieżą osobistą i ochronną, dezynfekcji pomieszczeń oraz dezynfekcji przyborów fryzjerskich, gromadzenia i usuwania odpadów komunalnych, ocena dokumentacji m.in.: umowy, deklaracje na odbiór odpadów komunalnych, procedura ochrony przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi u ludzi oraz dokumentacja zdrowotna personelu, przestrzegania zakazu palenia, apteczka pierwszej pomocy, przeprowadzona przez [REDAKTOWANE] – asystenta Sekcji Higieny Komunalnej oraz [REDAKTOWANE] – asystenta Sekcji Higieny Komunalnej (upoważnienia [REDAKTOWANE]). Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości, które odnotowano w części III pkt 3 protokołu. Ponadto za stwierdzone nieprawidłowości nałożono grzywnę w drodze mandatu karnego w kwocie 300 zł na właściciela obiektu. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie opłaty za czynności kontrolne przeprowadzone w dniu 17 stycznia 2023 r. oraz wydano decyzję płatniczą. Kontrola sprawdzająca usunięcie nieprawidłowości ujętych w protokole nr [REDAKTOWANE] z dnia 17 stycznia 2023 r. została przeprowadzona w dniu 14 marca 2023 r. i wykazała jedynie częściowe usunięcie nieprawidłowości. W związku z powyższym zostało wszczęte kolejne postępowanie administracyjne w sprawie opłaty za czynności kontrolne przeprowadzone w dniu 14 marca 2023 r. oraz wydano decyzję płatniczą. Ponadto za stwierdzone nieprawidłowości w dniu 14 marca 2023 r. nałożono grzywnę w drodze mandatu karnego w kwocie 400 zł na właściciela obiektu. Kolejna kontrola sprawdzająca przeprowadzona w dniu 18 maja 2023 r. wykazała usunięcie nieprawidłowości.

– [REDAKTOWANE] (podmiot kontrolowany: [REDAKTOWANE]), protokół kontroli nr [REDAKTOWANE] z dnia 12 maja 2023 r. – kontrola w zakresie oceny bieżącego stanu sanitarnego obiektu m.in.: wentylacji/klimatyzacji, postępowania z bielizną czystą i brudną oraz odzieżą osobistą i ochronną, dezynfekcji ogólnej pomieszczeń oraz dezynfekcji przyborów fryzjerskich, gromadzenia i usuwania odpadów komunalnych i niebezpiecznych, ocena dokumentacji dotyczącej ww. zagadnień m.in.: umowy, deklaracje, procedura ochrony przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi u ludzi, dokumentacja zdrowotna personelu, przestrzeganie zakazu palenia, apteczkę pierwszej pomocy, przeprowadzona przez [REDAKTOWANE] – asystenta Sekcji Higieny Komunalnej oraz [REDAKTOWANE] – kierownika Sekcji Higieny Komunalnej (upoważnienie nr [REDAKTOWANE] z dnia 12 maja 2023 r.). Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości, które odnotowano w części III pkt 3 protokołu oraz wydano doraźne zalecenia, które odnotowano w części III pkt 4 protokołu. Ponadto za stwierdzone nieprawidłowości nałożono grzywnę w drodze mandatu karnego w kwocie 200 zł na właściciela obiektu. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami prawidłowo wskazano w protokole przepisy prawne, które zostały naruszone, tj. art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 05 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia wysokości poniesionych kosztów z tytułu wykonania czynności kontrolnych w związku ze stwierdzonymi uchybieniami a także wydano decyzją płatniczą. W aktach sprawy znajduje się protokół kontroli sprawdzającej wykonanie obowiązków nr [REDAKTOWANE] z dnia 19 czerwca 2023 r.

Dokumentację kontrolną wypełniono na aktualnych drukach protokołu, zgodnych z obowiązującą procedurą w zespołach dwuosobowych.

w zakresie sposobu rozpatrywania interwencji

Analiza dokumentacji wykazała, że w roku 2023 (od dnia 16 czerwca 2023 r.) wpłynęło 6 interwencji (3 bezzasadne, 3 przekazane wg właściwości), a w 2024 r. do dnia kontroli, tj.: 22 lutego 2024 r. 1 interwencja, która została wycofana przez osobę wnoszącą z uwagi na rozwiązanie problemu unoszącego się odor z kanalizacji w mieszkaniu. Interwencje dotyczyły m. in.: nieprawidłowej lokalizacji pojemników na śmieci, złej jakości wody do spożycia, występowania pluskiew w obiekcie hotelowym, uciążliwego lokatora oraz gospodarki ściekowej. Oceny w powyższym zakresie dokonano m. in. na podstawie rozpatrzenia sprawy dotyczącej obecności pluskiew w pokojach Hotelu [REDAKTED]. Osoba interweniująca wskazała, że podczas jej pobytu została pogryziona przez pluskwy. Przeprowadzona kontrola przez przedstawicieli PPIS w Żaganiu nie wykazała nieprawidłowości. O wynikach postępowania PPIS w Żaganiu poinformował osobę wnoszącą listownie. Interwencję uznano za bezzasadną.

Z przyjęcia zgłoszenia interwencyjnego sporządzane są adnotacje służbowe na formularzu PO-08-02.

Na podstawie sprawdzonej dokumentacji stwierdzono, iż działania w związku z rozpatrywaniem wniosków o interwencje podejmowane były bez zbędnej zwłoki. O sposobie rozpatrzenia sprawy i przebiegu sprawy, wnioskodawcom udzielano odpowiedzi listownie. PPIS w Żaganiu zawiadamiał wnioskodawców o przekazaniu sprawy do organów właściwych według kompetencji, z prośbą o powiadomienie o podjętych działaniach. Interwencje rozpatrywane były terminowo.

7.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:**w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia przekroczeń badanych parametrów w wodzie przeznaczonej do spożycia**

Kontrolę realizacji zadań przeprowadzono w oparciu o dokumentację dotyczącą wystąpienia przekroczeń badanych parametrów w wodzie przeznaczonej do spożycia z wodociągów publicznych w [REDAKTED]. Po analizie dokumentacji ww. wodociągów publicznych i prowadzonych postępowań administracyjnych w związku z ponadnormatywnymi wartościami parametrycznymi wynika, że w przypadku stwierdzenia ponadnormatywnych wartości parametrycznych nie zawsze były wydawane komunikaty o pogorszeniu się jakości wody. PPIS w 2 analizowanych sprawach nie stwierdził warunkowej przydatności wody do spożycia, pomimo kwestionowanych wartości parametrycznych i przeprowadzonego postępowania opłatowego za kwestionowane parametry.

W obu przypadkach zostały wydane oceny o przydatności wody do spożycia w oparciu o przywołane sprawozdania z badań wody z nieprawidłowymi/przekroczonymi wartościami parametrycznymi.

W prowadzonych postępowaniach opłatowych nie były ujęte wszystkie kwestionowane wartości parametryczne. Po analizie akt spraw zaleca się precyzyjnie prowadzić dokumentację spraw, zawsze w przypadku pogorszenia się jakości wody wydawać komunikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami, a oceny o przywróceniu przydatności wody do spożycia wydawać w oparciu o prawidłowe wyniki badań.

w zakresie prawidłowości pobierania próbek wody do spożycia do badań laboratoryjnych -

przeprowadzono podczas pobierania próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przez pracowników Sekcji Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żaganiu z wodociągu publicznego w [REDAKTED].

Kontrola wykazała, że wyznaczone punkty poborów próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi umożliwiały stabilizację strumienia wody. Sposób przygotowania próbkobiorców oceniono jako prawidłowy.

Z pobierania próbek, jak i kontroli w zakresie pobierania próbek wody został sporządzony protokół. Nadmienić należy, że podczas kontroli wodociągu publicznego w [REDAKTED] próbkobiorcy ustalili, że nastąpiła wymiana zaworu trójdrożnego na pompce chloru, a informacja ta nie została zawarta w protokole kontroli.

w zakresie postępowania w przypadku stwierdzenia skażenia sieci ciepłej wody bakteriami Legionella sp.

Oceny w powyższym zakresie dokonano na podstawie dokumentacji dotyczącej wysokiego skażenia instalacji wewnętrznej ciepłej wody użytkowej w [REDAKTOWANE].

W związku z ponadnormatywną obecnością bakterii z rodzaju Legionella PPIS przeprowadził postępowanie administracyjne.

W ocenie tutejszego organu PPIS nieprawidłowo wskazał [REDAKTOWANE] jako stronę postępowania w sprawie uiszczenia opłaty za czynności związane ze sprawowaniem bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody (decyzja nr [REDAKTOWANE] z dnia 16 listopada 2023 r.). Ww. decyzja została dostarczona ze zwrotką do Pełnomocnika-Dyrektora [REDAKTOWANE].

Ponadto w dokumentacji stwierdzono brak badań jakości ciepłej wody użytkowej w celu wykrycia bakterii z rodzaju Legionella wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej przez zarządcę obiektu.

Przeanalizowano również dokumentację [REDAKTOWANE] oraz [REDAKTOWANE], w wyniku analizy stwierdzono, że PPIS nie egzekwuje wyników badań jakości ciepłej wody użytkowej wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej przez zarządcę obiektu.

w zakresie prawidłowości przeprowadzenia kontroli pływalni

Oceny dokonano uczestnicząc w kontroli krytej pływalni [REDAKTOWANE] przeprowadzonej w dniu 25 marca 2024 r. Zakres przedmiotowy kontroli obejmował ocenę stanu sanitarno-technicznego i higienicznego 2 niecek basenowych (rekreacyjnej, sportowej), brodzika dla dzieci, 2 jacuzzi, zjeżdżalni oraz pomieszczeń przynależnych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że kontrolujący w trakcie czynności kontrolnych nie zadawali pytań w wyniku czego nie pozyskali informacji pozwalających na pełną ocenę stanu sanitarnego i higienicznego kontrolowanej pływalni (wynikiem powyższego jest brak informacji w protokole i prowadzonym nadzorze), m.in. nie zwrócono uwagi na:

- dokumentację bieżącej obserwacji wody przez zarządcę na pływalni, systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń oraz rejestrowania wyników pomiarów parametrów wody;
- proces uzdatniania i dezynfekcji wody wraz z opisem wszystkich urządzeń wchodzących w skład poszczególnych etapów uzdatniania wody oraz obiegu wody basenowej;
- częstotliwość czyszczenia niecek basenowych, rynien przelewowych;
- uwzględnienie w protokole kontroli informacji nt. brodzików do opłukiwania stóp wraz z podaniem informacji zawartych w wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno-higienicznych na pływalniach - podczas kontroli spostrzeżono, że przejścia z szatni do hali basenowej wyposażone były w brodziki do opłukiwania stóp, a jeden z nich dostosowany jest do przejazdu wózków z osobami niepełnosprawnymi;
- zawarcie w protokole kontroli informacji na temat stanu sanitarno-higienicznego sprzętu do nauki pływania i sposobu jego przechowywania. Podczas kontroli sprzęt do nauki pływania tj.: makarony i deski były zużyte, dlatego należało zwrócić uwagę na potrzebę ich wymiany.

Ponadto kontrolujący nie zwrócili uwagi na to, że:

- powierzchnia metalowych poręczy ławek w szatniach posiadała trudną do utrzymania czystości powierzchnię – liczne ubytki w farbie, ślady rdzy;
- powierzchnia armatury pryszniców w szatni męskiej była pokryta kamieniem osadowym;
- na jednym natrysku w szatni męskiej widniała informacja o jego awarii – co nie zostało odnotowane w protokole kontroli, a może być przyczyną stagnacji wody i rozwoju bakterii z rodzaju Legionella.

Podsumowując kontrole w zakresie nadzoru nad jakością wody na pływalni, jak i stanu sanitarnego i higienicznego obiektu powinny być przeprowadzane z większą starannością.

w zakresie nadzoru nad postępowaniem ze zwłokami i szczątkami ludzkimi

Dokonano na podstawie analizy dokumentacji w sprawie ekshumacji szczątków [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE] pochowanych na cmentarzu komunalnym w [REDAKTOWANE] celem przeniesienia i pochowania na cmentarzu parafialnym we [REDAKTOWANE]

W sentencji wydanej decyzji zawarto okres na przeprowadzenie ekshumacji zwłok i szczątków, tj. od 16 października 2023 r. do 15 kwietnia 2024 r. Zaleca się podawanie tylko przedziału czasu określonego w obowiązującym rozporządzeniu, tj.: od 16 października do 15 kwietnia. W sentencji wskazano konkretny zakład pogrzebowy do jej przeprowadzenia i zobowiązano ten zakład do poinformowania PPIS w Żaganiu o dokładnym terminie jej przeprowadzenia. Ponadto wskazano w niej warunki transportu ekshumowanych zwłok/szczątków ludzkich. Decyzja została doręczona pełnomocnikowi wnioskodawcy, pozostałym osobom współdecydującym w sprawie oraz do wiadomości zarządom cmentarzy i firmie przeprowadzającej ekshumacje, za potwierdzeniem odbioru.

Nadmienia się, że sentencja decyzji winna ograniczać się do wyrażenia zgody na ekshumację zwłok/szczątków ludzkich, a czasokres i warunki jej dokonania wynikające z przepisów rozporządzenia można wskazać w uzasadnieniu decyzji bowiem nie stanowią elementów rozstrzygnięcia decyzji.

Ponadto w wyniku analizy sprawy dotyczącej opisanej powyższej ekshumacji PPIS wydał jedną decyzję zezwalającą na ekshumację zwłok/szczątków 2 osób zmarłych, co może stanowić problem m. in.: w sytuacjach zaistnienia zatajenia przed organami administracyjnymi faktu istnienia jeszcze innej osoby uprawnionej do decydowania o ekshumacji, czy też wnioskowania o zmianę tej decyzji, dlatego też należy prowadzić odrębne postępowania administracyjne, w stosunku do zwłok/szczątków osób zmarłych.

W pozostałym kontrolowanym zakresie z nadzoru nad postępowaniem ze zwłokami i szczątkami ludzkimi nie stwierdzono uchybień.

w zakresie sporządzania dokumentacji i przeprowadzania kontroli obiektu użyteczności publicznej oraz sposobu prowadzenia postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w kontrolowanym obiekcie

Na podstawie analizy przedłożonych dokumentów stwierdza się, iż dokumentację kontrolną wypełniono na aktualnych drukach protokołu, zgodnych z obowiązującą procedurą. Protokoły kontroli wypełniane są według poszczególnych punktów. Pracownicy na bieżąco aktualizują obowiązujące przepisy prawne ww. dokumentach kontrolnych. Kontrole przeprowadzane są w zespołach dwuosobowych. W protokołach kontroli zapisywano nieprawidłowości z podaniem przepisu prawa, które naruszono oraz zawarto informacje dotyczące czasu kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości

Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzonych uchybień przekazywane są stronom po upływie 7-dniowego terminu od daty doręczenia protokołu kontroli.

Organ stosuje dyspozycję z art. 10 § 1 Kpa, zgodnie z którą organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów.

Decyzją administracyjną nakazano stronie usunięcie stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości. W decyzji organ pouczył stronę o możliwości wniesienia odwołania do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp., w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji oraz o możliwości zrzeczenia się prawa do odwołania oraz o skutkach takiego oświadczenia strony.

W uzasadnieniu decyzji płatniczych wskazano, jakie koszty składają się na opłatę za czynności kontrolne. Do akt prowadzonych spraw dołączono kalkulacje.

Dokumenty w prowadzonych postępowaniach administracyjnych dostarczane były stronom za pośrednictwem poczty lub osobiście.

Decyzje parafowane były przez radcę prawnego.

Sporządzanie dokumentacji z kontroli ocenia się bez większych zastrzeżeń. Jednak zaleca się opisywanie szczegółowo kontrolowanego obiektu w protokołach kontroli w części III w pkt 1 „Informacje o kontrolowanym

podmiocie np. stan formalnoprawny/ nr wpisu do KRS/ inne informacje istotne dla ustaleń kontroli”, a także zapisywanie przeprowadzonych działań edukacyjnych w protokołach kontroli w części III w pkt 4.

w zakresie sposobu rozpatrywania interwencji

Analiza dokumentacji wykazała, że działania w związku z rozpatrywaniem wniosków o interwencje podejmowane były bez zbędnej zwłoki. Z przyjęcia zgłoszenia interwencyjnego sporządzane są adnotacje służbowe na formularz PO-08-02. PPIS wnioskodawcom udziela odpowiedzi. Interwencje rozpatrywane były terminowo.

8. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

w zakresie nadzoru nad jakością wody i prawidłowości przeprowadzania kontroli obiektu

1. Kontrola sanitarna pływalni przeprowadzona była z małą wnikliwością. Nie wszystkie ustalenia z przeprowadzonych kontroli przy poborze próbek wody (wod. publiczny w [REDAKTOWANO]) i kontroli pływalni [REDAKTOWANO] zostały zapisane w sporządzanych protokołach kontroli.
2. PPIS w 2 analizowanych sprawach nie stwierdził warunkowej przydatności wody do spożycia, pomimo kwestionowanych wartości parametrycznych i przeprowadzonego postępowania opłatowego za kwestionowane parametry.
3. W 2 analizowanych sprawach zostały wydane oceny o przydatności wody do spożycia w oparciu o przywołane sprawozdania z badań wody z nieprawidłowymi/przekroczonymi wartościami parametrycznymi.
4. W skontrolowanym postępowaniu opłatowym nie były ujęte wszystkie kwestionowane wartości parametryczne.
5. W skontrolowanym postępowaniu administracyjnym (w związku z ponadnormatywną obecnością bakterii z rodzaju Legionella) w decyzji opłatowej nieprawidłowo wskazano stronę postępowania.
6. PPIS nie egzekwuje wyników badań ciepłej wody w obiektach zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.

w zakresie nadzoru nad postępowaniem ze zwłokami i szczątkami ludzkimi

1. PPIS nieprawidłowo formułuje sentencje decyzji merytorycznych przy wydawanych zgodach na ekshumację zwłok/szczątków.
2. PPIS wydaje jedną decyzję merytoryczną w sprawie 2 osób zmarłych (zwłok/szczątków).

9. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:

w zakresie nadzoru nad jakością wody i prawidłowości przeprowadzania kontroli obiektu

1. Kontrole obiektów należy przeprowadzać z dużą wnikliwością a ustalenia z kontroli zapisywać w protokołach.
2. W przypadku stwierdzenia ponadnormatywnych wartości parametrycznych wody do spożycia należy właściwie oceniać ryzyko zdrowotne i prowadzić postępowanie w celu przywrócenia jakości wody zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. W prowadzonych postępowaniach administracyjnych prawidłowo wskazywać strony postępowania.
4. Pozyskiwać od zarządców nadzorowanych obiektów wyniki badań ciepłej wody w kierunku obecności bakterii z rodzaju Legionella.

w zakresie nadzoru nad postępowaniem ze zwłokami i szczątkami ludzkimi

1. Prawidłowo formułować sentencje decyzji merytorycznych przy wydawanych zgodach na ekshumację zwłok/szczątków.
2. Przy wydawanych zgodach na ekshumację zwłok/szczątków, należy wydawać odrębne decyzje administracyjne w odrębnych postępowaniach administracyjnych.

10. Informacje o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy przekazać w terminie: 30 sierpnia 2024 r.

11. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:** nie dotyczy

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla PPIS w Żaganiu, drugi dla LPWIS. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

* - niepotrzebne skreślić

** - uzupełnić w przypadku stwierdzenia takiej konieczności

11.06.2024
LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY
w Gorzowie Wlkp.
lek. med. Dorota Konaszczuk
specjalista epidemiolog

KIEROWNIK
ODDZIAŁU HIGIENY KOMUNALNEJ
mgr inż. Małgorzata Michna

